

ROGER HANSSON
PILEGÅRDEN 1
452 93 STRÖMSTAD

Till ägare av fastigheten Pilegård 1:15 angående kontroll av fastighetens avloppsanläggning

Genomgång och inspektion

Efter inspektion 2010-06-04 av fastighetens installationer för omhändertagande av toalettavfall och BDT-vatten (Bad- Disk- och Tvättvatten), har miljö- och hälsoskyddsavdelningen följande anmärkningar:

- Godtagbart efterföljande reningssteg (reningssteg efter slamavskiljning) saknas

Miljö- och byggnämnden vill att Ni sonderar möjligheten att uppgradera eller byta ut reningsanläggningen för Er fastighet. Till Er hjälp finns bifogad broschyr "Små avlopp i Strömstads kommun". Att anlägga eller ändra en enskild avloppsanläggning kräver miljö- och byggnämndens tillstånd.

Observera att detta inte är ett föreläggande. Krav kan dock komma att ställas inom en överskådlig framtid.

Har Ni frågor eller synpunkter på innehållet i detta protokoll, kontakta undertecknad.

MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN

Fredrik Werling
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0526-193 49
0702 10 53 80
fredrik.werling@stromstad.se